

ที่ สจส.อบ. ๒๖
- 7 ม.ค. 2564



องค์การบริหารน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขที่รับ ๒/๒๕
วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔
เลขที่ ๗
วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔
เลขที่ ๐๕๒
วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔

18
๒๕๖๔ 8 ม.ค. ๒๕๖๔
๑.50

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียฯ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

- 7 ม.ค. 2564 เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

อ้างถึง ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครอุบลราชธานีเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑.สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ และสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๒.รายงานผลปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ และรายงานผลตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุบลราชธานี องค์การบริหารน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การบริหารน้ำเสียกับเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบันทึกความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครอุบลราชธานีในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ องค์การบริหารน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุบลราชธานี ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียฯ แบบบ่อเติมอากาศของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒) ทั้งนี้เพื่อนำเรียนให้เทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรส เตตมะ)

รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุบลราชธานี
องค์การบริหารน้ำเสีย

สายงานปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุบลราชธานี
โทรศัพท์. ๐๔๕-๒๔๖๐๖๐ , ๐๖๓-๒๐๓๕๗๗๐
โทรสาร. ๐๔๕-๒๔๖๐๖๐

สรุปปริมาณน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ดำเนินงานโดย สำนักงานจัดการน้ำเสียอุบลราชธานี องค์การบริหารน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	เดือน	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน)			ปริมาณน้ำเสียเข้าสะสม (ลบ.ม./เดือน)	หมายเหตุ
		ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย		
๑	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๓,๗๑๙.๐๐	๒๙,๔๕๙.๐๐	๑๗,๑๕๖.๐๐	๕,๓๑๑,๘๕๗.๐๐	
๒	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๑,๔๑๙.๐๐	๑๖,๐๘๖.๐๐	๑๒,๗๑๒.๐๐	๓,๘๘๑,๓๕๐.๐๐	
๓	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	๙,๔๙๗.๐๐	๑๔,๔๔๐.๐๐	๑๑,๒๙๐.๐๐	๓,๔๙๙,๙๗๗.๐๐	
		รวมปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ ๓ เดือนมีค่าเท่ากับ			๑,๒๖๓,๑๗๔.๐๐	

ผู้บันทึก



(นายศักดิ์สิทธิ์ชัย บุญสรรค์)

นายช่างไฟฟ้า

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ



(นายศุภณัฐ หนูแก้ว)

วิศวกร ๕

สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔
ดำเนินงานโดย สำนักงานจัดการน้ำเสียอุบลราชธานี องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	ว/ด/ป	น้ำเสียเข้าระบบฯ										น้ำที่ออกจากระบบฯ					หมายเหตุ		
		pH	Temp (เซลเซียส)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/lu)	Total Phosphorus (mg-po/l)	pH	Temp (เซลเซียส)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)		Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/lu)
๑	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๗.๕๗	๒๗.๐๖	๓.๒๕	๑๖.๘๕	๕๘.๕๘	๑๕.๖๓	๔.๔๐	๐.๓๕	๗.๕๕	๒๗.๕๕	๔.๙๗	๑๔.๓๒	๔๓.๐๒	๑๕.๕๕	๐.๘๐	๐.๒๑	๐.๒๑	Cell A
๒	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๗.๕๓	๒๕.๗๖	๓.๐๖	๑๗.๔๐	๖๐.๑๑	๑๒.๖๓	๕.๒๐	๐.๕๑	๗.๓๐	๒๖.๒๒	๔.๙๖	๑๒.๗๕	๔๓.๙๗	๑๓.๒๕	๐.๘๐	๐.๑๕	๐.๑๕	Cell A
๓	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	๕.๕๗	๒๔.๗๗	๓.๑๓	๑๖.๒๘	๖๘.๙๖	๑๖.๘๘	๒๓.๘๐	๘.๑๕	๕.๗๐	๒๔.๕๕	๕.๐๕	๑๔.๕๕	๕๒.๘๐	๑๔.๗๕	๓.๕๐	๐.๑๐	๐.๑๐	Cell A
		มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)																	
		มาตรฐานที่จากอุตสาหกรรม																	
		มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก.)																	
		มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ ๓ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ																	

หมายเหตุ

๑. ค่ามาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ประเภทที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) เรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ลว ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๔๔) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

ผู้บันทึก



(นายสุภณัฐ หนูแก้ว)

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ



(นายไพโรธ เตชะมะ)

วิศวกร ๕ / สำนักงานจัดการน้ำเสียอุบลราชธานี

รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียอุบลราชธานี